



**AMPLIAÇÃO - BLOCOS 03 e 04**  
ESCALA 1:100

- CONVENÇÕES**
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - CO<sub>2</sub> #4kg
  - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10l
  - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4kg / 12kg
  - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA NA PAREDE A 2,20m DO PISO
  - HIDRANTE
  - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA EM CASO DE EMERGÊNCIA, FIXADA 0,10m ACIMA DA PORTA
  - INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA
  - TUBULAÇÃO NO SOB O PISO
  - TUBULAÇÃO FIXADA NO TETO OU PAREDE
- OBSERVAÇÃO: "ESTE PROJETO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DE SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIAS CONTIDAS NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2011"

**NOTAS INCÊNDIO**

EXTINTORES - Tipo portátil, cilindro em aço carbono, dispositivo para fixar em parede com capacidade indicada em projeto.

Toda tubulação e demais acessórios expostos deverão ser pintados com tinta esmalte vermelha.

Toda tubulação em aço carbono enterrada no solo deve ser protegida com duas demãos de tinta betuminosa e envolvida com uma fita de proteção.

Todos os hidrantes e extintores devem ser identificados apropriadamente.

As tubulações enterradas devem ser no mínimo com 300mm de profundidade.

RESP. P/ EXECUÇÃO DA OBRA	ÁREA:
	1.793,25m <sup>2</sup>
AUTOR DO PROJETO	ESCALA:
AMANDA DE BRITO FREITAS - CREA 2101857006	1:100
PROPRIETÁRIO	Nº PROJETO/ DATA:
	342 OUT/2017

REV	DATA	RESPONSÁVEL	DESENHO	DESCRIÇÃO / ALTERAÇÃO
00	11.07.2017	AMANDA	AMD	EMIÇÃO INICIAL



TÍTULO: PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO  
 ASSUNTO: AMPLIAÇÃO - BLOCOS 03 e 04  
 PROPRIETÁRIO: INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT  
 OBRA: INST. DE ENS. E PESQ. ALBERTO SANTOS DUMONT  
 LOCAL: RODOVIA RN-160, KM 1,5, 2010, DISTRITO DE JUNDIAÍ - MACAIBA/RN

FRANCHA: 02/03

É proibida, sob forma de lei, a reprodução total ou parcial desse projeto sem a prévia autorização do autor