

Anexo I, pavimento terreo

QDF-07_ Detalhe 04

CIRCUITO	ILUMINAÇÃO(Watts)				TOMADAS(Watts)									CARGA WATTS	TENSÃO VOLTS	CORRENTE AMPERES	DISJUNTOR AMPERES	CONDUTOR mm2	INDICAÇÃO DO USO		
	Fluorescente				Tomadas de uso geral			Uso Especifico													
	4x32w	1x60w	2x18w	2x26w	1000w	100w	300w	500w	600w	900w	1320w	1400w	2000w							2580w	3500w
34	15															900	220	3.50	15	#2.5	Iluminação Biotério
35	38															2280	220	5.82	15	#2.5	Iluminação Biotério
37																1500	220	6.82	20	#4.0	Tomadas Biotério
38																1500	220	6.82	20	#4.0	Tomadas Biotério
39																1500	220	6.82	20	#4.0	Tomadas Biotério
40																1500	220	6.82	20	#4.0	Tomadas Biotério
41																1500	220	6.82	20	#4.0	Tomadas Biotério
42																1500	220	6.82	20	#4.0	Tomadas Biotério
43																1500	220	6.82	20	#4.0	Tomadas Biotério
44 a 54																-	-	-	-	-	Reserva
CARGA TOTAL INSTALADA:															16860	380	--	35A	3F#35+N#25 T#16		

